


Nice

CE
EAC

MC424L



Control unit

PL - Instrukcje i ostrzeżenia w zakresie montażu i użytkowania

Nice

SPIS TREŚCI

1	OGÓLNE INSTRUKCJE I ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	2
2	OPIS PRODUKTU I JEGO PRZEZNACZENIE	3
2.1	Wykaz części wchodzących w skład centrali	3
3	MONTAŻ	4
3.1	Kontrole wstępne do wykonania przed montażem	4
3.2	Ograniczenia w użytkowaniu	4
3.3	Identyfikacja i wymiary gabarytowe	4
3.4	Typowy system	4
3.5	Montaż centrali sterującej	5
4	POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE	5
4.1	Kontrola wstępna	5
4.2	Schemat i opis połączeń	6
4.2.1	Schemat połączeń	6
4.2.2	Opis połączeń	7
4.2.3	Czynności w celu połączenia	7
4.2.4	Uwagi dotyczące połączeń	8
4.2.5	Typologia wejścia ALT	8
4.3	Pierwsze włączenie i kontrola połączeń	9
4.4	Przełącznik silnika	10
4.5	Automatyczne wyszukiwanie ograniczników krańcowych i wyczytanie wejścia „ALT”	10
5	ODBIÓR I PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI	11
5.1	Próba odbiorcza	11
5.2	Przekazanie do eksploatacji	11
6	PROGRAMOWANIE	11
6.1	Używać przycisków programowania	11
6.2	Wstępnie ustawione funkcje	12
6.3	Programowanie pierwszego poziomu (ON-OFF)	12
6.3.1	Procedura programowania pierwszego poziomu	12
6.4	Programowanie drugiego poziomu (parametry regulowane)	13
6.4.1	Procedura programowania drugiego poziomu	13
6.5	Kasowanie pamięci	15
6.6	Wczytywanie nadajników	15
6.6.1	Tryb wczytywania przycisków nadajników	15
6.6.2	Liczba możliwych do wczytania nadajników	15
6.6.3	Procedury wczytywania i kasowania nadajników	15
6.7	Blokowanie i odblokowanie pamięci	17
7	CO ZROBIĆ, JEŚLI... (pomoc w rozwiązywaniu problemów)	17
7.1	Sygnalizacja za pomocą lampy ostrzegawczej	17
7.2	Sygnalizacje na centrali	18
7.3	Wezwanie do konserwacji	19
7.4	Historia usterek	19
8	INFORMACJE DODATKOWE (Urządzenia dodatkowe) ...	20
8.1	Podłączanie odbiornika radiowego typu SM	20
8.2	Podłączanie interfejsu IBT4N	20
8.3	Podłączenie akumulatora awaryjnego PS124	20
8.4	Podłączenie systemu Solemyo	21
9	KONSERWACJA URZĄDZENIA	21
10	UTYLIZACJA PRODUKTU	21
11	PARAMETRY TECHNICZNE	22
12	ZGODNOŚĆ	22
INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA PRZEZNACZONE DLA UŻYTKOWNIKA		23



Przed przystąpieniem do montażu urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i postępować zgodnie z zaleceniami, ponieważ nieprawidłowy montaż może prowadzić do poważnych szkód osobowych i uszkodzeń urządzenia. Zaleca się staranne przechowywanie instrukcji.



Według najnowszych, obowiązujących przepisów europejskich, wykonanie automatyki musi być zgodne z obowiązującą Dyrektywą Maszynową umożliwiającą zadeklarowanie zgodności automatyki. W związku z tym, wszystkie czynności polegające na podłączeniu do sieci elektrycznej, wykonywaniu prób odbiorczych, przekazywaniu do eksploatacji i konserwacji urządzenia muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego i kompetentnego technika.



W celu uniknięcia jakiegokolwiek zagrożenia na skutek przypadkowego uzbrojenia termicznego urządzenia odłączającego, nie należy zasilать tego urządzenia przy użyciu zewnętrznego urządzenia, jak zegar lub podłączać go do obwodu charakteryzującego się regularnym podłączaniem lub odłączaniem zasilania.

UWAGA! Przestrzegać zamieszczonych niżej zaleceń:

- Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić informacje na temat „Parametrów technicznych produktu”, a w szczególności, czy urządzenie jest przystosowane do napędzania posiadanego przez Państwa urządzenia. Jeżeli nie jest odpowiednie, NIE należy wykonywać montażu.
- Nie używać urządzenia, jeśli nie przeprowadzono procedury oddania do eksploatacji, opisanej w rozdziale „Odbiór i przekazanie do eksploatacji”.
- Przed przystąpieniem do montażu produktu, należy sprawdzić, czy wszystkie elementy i materiały przeznaczone do użycia znajdują się w idealnym stanie i są odpowiednie do użycia.
- Produkt nie jest przeznaczony do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych bądź umysłowych lub przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy.
- Nie zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.
- Nie zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniami sterującymi produktem. Przechowywać piloty w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W sieci zasilającej instalacji należy przygotować urządzenie odłączające (nieznajdujące się na wyposażeniu), którego odległość pomiędzy stykami podczas otwarcia zapewni całkowite odłączenie w warunkach określonych przez III kategorię przepięciową.
- Podczas montażu, należy delikatnie obchodzić się z urządzeniem, chroniąc je przed zgnieceniem, uderzeniem, upadkiem lub kontaktem z jakiegokolwiek rodzaju płynami. Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła i nie wystawiać go na działanie otwartego ognia. Opisane powyżej sytuacje mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, być przyczyną nieprawidłowego działania lub zagrożeń. Jeżeli doszłoby do którejś z opisanych sytuacji, należy natychmiast przerwać montaż i zwrócić się o pomoc do Serwisu Technicznego.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub osobowe powstałe w wyniku nieprzebrzegania instrukcji montażu. W takich przypadkach, nie ma zastosowania rękojmi za wady materialne.
- Poziom ciśnienia akustycznego emisji skorygowanego charakterystyką A jest niższy od 70 dB(A).
- Czyszczenie i konserwacja, za którą jest odpowiedzialny użytkownik, nie powinna być wykonywana przez dzieci pozabawione opieki.
- Przed wykonaniem działań na instalacji (konserwacja, czyszczenie), należy zawsze odłączyć produkt od sieci zasilającej.

3 MONTAŻ

3.1 KONTROLE WSTĘPNE DO WYKONANIA PRZED MONTAŻEM

Przed przystąpieniem do montażu urządzenia należy:


- sprawdzić stan dostawy
- upewnić się, że wszystkie materiały, z których będzie się korzystał, są w doskonałym stanie i są odpowiednie do przewidzianego użycia
- upewnić się, że wszystkie warunki użytkowania są zgodne z punktem „**Ograniczenia w użytkowaniu**” i rozdziałem „**PARAMETRY TECHNICZNE**”
- upewnić się, że wybrane miejsce montażu jest odpowiednie zważywszy na całkowite wymiary produktu (patrz „**Rysunek 2**”)
- upewnić się, że powierzchnia montażowa jest solidna i gwarantuje stabilne zamocowanie
- upewnić się, że miejsce, w którym ma zostać zamontowany produkt nie może ulec podtopieniu; ewentualnie zamontować produkt na odpowiedniej wysokości od podłoża
- upewnić się, że przestrzeń wokół produktu zapewnia łatwy i bezpieczny dostęp
- upewnić się, że wszystkie przeznaczone do użycia przewody elektryczne są rodzaju podanego w „**Tabela 1**”
- upewnić się, że automatyka jest wyposażona w ograniczniki mechaniczne, zarówno otwierania, jak i zamykania.

3.2 OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU

Produkt może być używany wyłącznie z motoreduktorami WG2024, WG3524, WG4024, WG5024, TOO3024, TOO4524, XME2024 i zgodnie z odpowiednimi ograniczeniami użytkowania.


3.3 IDENTYFIKACJA I WYMIARY GABARYTOWE

Wymiary gabarytowe i etykieta (A), która umożliwia identyfikację produktu, zostały zamieszczone na „**Rysunku 2**”.



3.4 TYPOWY SYSTEM

Na „**Rysunku 3**” przedstawiono przykład instalacji automatyki wykonanej przy użyciu komponentów firmy **Nice**.



- A** Siłownik elektromechaniczny WINGO, TOO, SFAB o mocy 24 V
- B** Siłownik elektromechaniczny WINGO, TOO, SFAB o mocy 24 V
- C** Lampa ostrzegawcza
- D** Przełącznik kluczykowy
- E** Para fotokomórek „FOTO”
- F** Para fotokomórek „FOTO1”
- G** Para fotokomórek „FOTO2”
- H** Centrala sterująca


Części te są rozmieszczone według zwyczajowego schematu.

W szczególności, należy pamiętać, że:

- charakterystyka i informacje na temat połączenia fotokomórek zostały zamieszczone w szczegółowych instrukcjach produktu
- zadziałanie pary fotokomórek „FOTO” podczas otwierania nie przynosi efektu, ale powoduje odwrócenie ruchu podczas zamykania
- zadziałanie pary fotokomórek „FOTO1” blokuje manewr zarówno podczas otwierania, jak i podczas zamykania
- zadziałanie pary fotokomórek „FOTO2” podczas zamykania (połączonych do odpowiednio skonfigurowanego wejścia AUX) nie przynosi żadnego efektu, ale powoduje odwrócenie ruchu podczas otwierania.



Należy pamiętać, że silnik M1 jest pierwszym, który jest uruchamiany podczas zamykania, a silnik M2 jest pierwszym, który jest uruchamiany podczas otwierania („Rysunek 4”).



Przed przystąpieniem do montażu, należy przygotować przewody elektryczne niezbędne dla Państwa instalacji, zapoznając się z punktem „Schemat i opis połączeń” i informacjami zamieszczonymi w rozdziale „PARAMETRY TECHNICZNE”.



Zastosowane kable muszą być przeznaczone dla rodzaju otoczenia, w którym odbywa się ich montaż.



Podczas układania przewodów rurowych prowadzących kable elektryczne i wprowadzania kabli do obudowy centrali, należy sprawdzić, czy we wnętrzu studzienek rozgałęźnych nie są obecne pozostałości wody i zjawiska kondensacji we wnętrzu rur połączeniowych. Obecność wody i wilgoci może prowadzić do uszkodzenia obwodów elektronicznych produktu.

3.5 MONTAŻ CENTRALI STERUJĄCEJ



Zamocować centralę na nieruchomej, pionowej, płaskiej powierzchni, odpowiednio zabezpieczonej przed uderzeniami. Dolna część centrali musi się znajdować co najmniej 40 cm nad podłożem.




Centrala może być również instalowana na zewnątrz, ponieważ jest dostarczana w obudowie która, jeśli jest prawidłowo zainstalowana, gwarantuje stopień ochrony klasy IP54.

W celu zamocowania centrali sterującej („Rysunek 5” i „Rysunek 6”):

1. odkręcić śruby (A) i zdjąć pokrywę (B) centrali
2. zidentyfikować nacięcia (C), umieszczone na spodniej stronie skrzynki i nawiercić wybrane w celu przełożenia przewodów elektrycznych



Użycie bocznego wejścia przewodów (D) jest możliwe wyłącznie, gdy centralka jest zainstalowana wewnątrz, w chronionym środowisku.




3. nawiercić ściankę (E), przestrzegając wymiarów pokazanych na rysunku i przygotować odpowiednie zaślepki (niedostarczone w zestawie)
4. ustawić skrzynkę (F) i przymocować ją za pomocą śrub (G) (niedostarczonych w zestawie)
5. przygotować przepusty kablowe na przewody łączące
6. wykonać połączenia elektryczne zgodnie z opisem w rozdziale „POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE”.



W celu przeprowadzenia montażu innych urządzeń będących częścią automatyki, należy się zapoznać z odpowiednimi instrukcjami obsługi.

7. po wykonaniu połączeń elektrycznych należy ponownie założyć pokrywę (B) i przykręcić śruby (A).



4 POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

4.1 KONTROLA WSTĘPNA



Wszystkie podłączenia elektryczne należy wykonywać bez obecności sieciowego zasilania elektrycznego i przy odłączonym akumulatorze awaryjnym (jeżeli występuje).



Połączenia mogą być wykonane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.




Upewnić się, że wszystkie przeznaczone do użycia przewody elektryczne są odpowiedniego rodzaju

4.2 SCHEMAT I OPIS POŁĄCZEŃ


4.2.1 Schemat połączeń

7


A Połączenie z aktywnym „Stand-By wszystko” (oszczędzanie energii)




B Standardowe połączenie: bez użycia „Stand-By wszystko” i bez „Fototestu”



C Połączenie: bez użycia „Stand-By wszystko” z „Fototestem”



D Połączenie: bez użycia „Stand-By wszystko” z „Fototestem” i bez „Photo1”



4.2.2 Opis połączeń

Poniżej zamieszczono opis skrótów wydrukowanych na płycie elektronicznej odpowiadających odpowiednim zaciskom.

Tabela 1

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE			
Zaciski	Funkcja	Opis	Rodzaj przewodu
L - N - ⊕	Zasilanie elektryczne 120/230/250V~50/60Hz	Zasilanie sieciowe	3 x 1,5 mm ²
M/M	Silnik 1	Podłączenie silnika M1 [uwaga 1]	3 x 1,5 mm ²
M/M	Silnik 2	Podłączenie silnika M2	3 x 1,5 mm ²
1+2	Lampa ostrzegawcza	Podłączenie lampy ostrzegawczej 24 V = maks. 25 W	2 x 1 mm ²
3+4	OGI / Zamek elektryczny	Podłączenie do Kontrolki otwartej bramy 24 V = maks. 5 W lub zamka elektrycznego 12 V = maks. 15 VA (patrz rozdział „PROGRAMOWANIE“)	OGI: 2 x 0,5 mm ² Zamek elektryczny: 2 x 1 mm ²
5	Wspólny 24 V = (z Stand-by wszystko/ fototest)	Zasilanie +24 V = TX fotokomórek z fototestem (maks. 100 mA); „WSPÓLNY” dla wszystkich wejść bezpieczeństwa, z aktywną funkcją „Stand-by wszystko” [uwaga 2]	1 x 0,5 mm ²
6	0 V =	Zasilanie 0 V = serwisowe	1 x 0,5 mm ²
7	24 V =	Zasilanie serwisowe bez „Stand-by wszystko” (24 V = maks. 200 mA)	1 x 0,5 mm ²
8	Wspólne 24 V =	Wspólne dla wszystkich wejść (+24 V =) bez „Stand-by wszystko”	1 x 0,5 mm ²
9	ALT	Wejście z funkcją ALT (awaryjne, blokada bezpieczeństwa) [uwaga 3]	1 x 0,5 mm ²
10	FOTO	Wejście NC urządzeń bezpieczeństwa (fotokomórek, listew krawędziowych)	1 x 0,5 mm ²
11	FOTO1	Wejście NC urządzeń bezpieczeństwa (fotokomórek, listew krawędziowych)	1 x 0,5 mm ²
12	KROK PO KROKU	Wejście dla funkcjonowania cyklicznego (OTWIERA-STOP-ZAMYKA-STOP)	1 x 0,5 mm ²
13	AUX	Wejście pomocnicze [uwaga 4]	1 x 0,5 mm ²
⚡	Antena	Podłączenie anteny odbiornika radiowego	przewód ekranowany typu RG58

Uwaga 1 Nieużywane do bram jednoskrzydłowych (centrala automatycznie rozpoznaje, czy zainstalowany jest tylko jeden silnik).

Uwaga 2 Funkcja „Stand-by wszystko” służy do ograniczenia zużycia; w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat połączeń elektrycznych, patrz punkt „**Połączenie Stand-By wszystko / Fototest**”, w celu poznania programowania patrz rozdział „PROGRAMOWANIE”.

Uwaga 3 Wejście ALT może być używane do styków NC lub stałego oporu 8,2 kΩ w samodzielnym wczytywaniu (patrz rozdział „PROGRAMOWANIE”).

Uwaga 4 Wejście pomocnicze AUX jest fabrycznie zaprogramowane za pomocą funkcji „Otwieracz częściowy typ 1”, ale można je zaprogramować z jedną z funkcji przedstawionych w „Tabela 2”.


Tabela 2

PROGRAMOWALNE FUNKCJE DLA WEJŚCIA AUX		
Funkcja	Typ wejścia	Opis
OTWIERA CZĘŚCIOWO TYP 1	NO (normalnie otwarty)	Całkowicie otwiera skrzydło górne
OTWIERA CZĘŚCIOWO TYP 2	NO (normalnie otwarty)	Otwiera dwa skrzydła do połowy skoku
OTWIERA	NO (normalnie otwarty)	Wykonuje wyłącznie manewr otwierania
ZAMYKA	NO (normalnie otwarty)	Wykonuje wyłącznie manewr zamykania
FOTO 2	NC (normalnie zamknięty)	Funkcja FOTO 2
STOP	NO (normalnie otwarty)	Zatrzymuje manewr
WYŁĄCZONA	--	Brak funkcji

4.2.3 Czynności w celu połączenia

Aby wykonać połączenia elektryczne („Rysunek 7”):

1. wyjąć zaciski z odpowiednich gniazd
2. podłączyć różne urządzenia do odpowiednich zacisków, postępując zgodnie ze schematem na „Rysunku 7”
3. ponownie umieścić zaciski w odpowiednich gniazdach.
4. podłączyć przewód zasilania elektrycznego w punktach (A) i (B) i zablokować za pomocą przepustu (C) („Rysunek 8”).



4.2.4 Uwagi dotyczące połączeń

Większość połączeń jest niezwykle prosta do wykonania. Większość z nich to bezpośrednie połączenia z pojedynczym użytkownikiem lub stykiem. Poniżej znajduje się kilka przykładów podłączenia urządzeń zewnętrznych.

4.2.4.1 Połączenie Stand-By wszystko / Fototest

Funkcja „Stand-by wszystko” pozwala zmniejszyć zużycie i jest aktywna w standardzie. Jest ona automatycznie wyłączana tylko wtedy, gdy aktywowana jest funkcja „Fototest”.

Uwaga Funkcje „Stand-by wszystko” i Fototest są alternatywne, ponieważ jedna wyklucza drugą.

Poniżej wymieniono możliwe opcje połączenia:

- z aktywnym „Stand-by wszystko” (**oszczędność energii**) („Rysunek 7 A”)
- bez „Stand-by wszystko” i bez „Fototest” (**standardowe połączenie**) („Rysunek 7 B”)
- bez „Stand-by wszystko” i „Fototest” („Rysunek 7 C”).

Z włączoną funkcją „Stand-by wszystko”, po upływie 1 minuty od zakończenia manewru, centrala przechodzi w stan „Stand-by wszystko”, wyłączając wszystkie Wejścia i Wyjścia, aby ograniczyć zużycie. Stan jest wskazywany przez diodę „OK”, która zaczyna wolniej migać.




Jeśli centrala jest zasilana za pomocą panelu fotowoltaicznego (system „Solemyo”) lub akumulatora awaryjnego, należy aktywować funkcję „Stand-by wszystko” jako schemat „oszczędność energii” („Rysunek 7 A”).

Jeżeli funkcja „Stand-by wszystko” nie jest wymagana, można aktywować funkcję „Fototest”, co umożliwi sprawdzenie, na początku manewru, prawidłowości działania podłączonych fotokomórek. Aby korzystać z tej funkcji, konieczne jest odpowiednie podłączenie fotokomórek („Rysunek 7 C”), a następnie aktywacja funkcji.

Uwaga Aktywując funkcję „Fototest”, wejścia poddane procedurze testowej to FOTO, FOTO1 i FOTO2. Jeśli jedno z tych wejść nie jest używane, musi być podłączone do zacisku „TEST FOTO” (numer 5) („Rysunek 7 D”).


4.2.4.2 Podłączenie Przełącznika kluczowego

Podłączenie przełącznika w celu wykonania funkcji „Krok po Kroku” i „ALT” („Rysunek 9”).




W przypadku połączenia ALT z aktywną funkcją „Stand-by wszystko” należy użyć zacisku nr 5, a nie nr 8 (patrz punkt „Połączenie Stand-By wszystko / Fototest”).

Podłączenie przełącznika w celu wykonania funkcji „Krok po Kroku” jest jedną z funkcji dodatkowego wejścia AUX (OTWIERANIE CZĘŚCIOWE, TYLKO OTWIERA, TYLKO ZAMYKA...) („Rysunek 10”).



4.2.4.3 Połączenie Kontrolki otwartej bramy / Zamka elektrycznego

Wyjście OGI (Open Gate Indicator), jeśli odpowiednio zaprogramowane, może być użyte jako „Kontrolka Otwartej Bramy”. Kontrolka miga powoli podczas otwierania oraz szybko podczas zamykania. Kontrolka pozostaje zaświecona na stałe, gdy brama jest otwarta (zatrzymana) i jest zgaszona przy zamkniętej bramie. Jeśli wyjście jest zaprogramowane jako zamek elektryczny, jest aktywowane na 3 sekundy po każdym rozpoczęciu manewru otwierania („Rysunek 11”).



4.2.5 Typologia wejścia ALT

Centrala MC424L można być programowana do konfiguracji dwóch typów wejścia ALT:

- **ALT typu NC** do połączenia ze stykami typu NC
- **ALT typu stałego oporu** do połączenia do centrali urządzeń z wyjściem ze stałym oporem 8,2 kΩ (np. listwy krawędziowe). Wejście mierzy wartość oporu i wyłącza pozwolenie na wykonanie manewru, jeśli rezystancja wychodzi z wartości nominalnej. Za pomocą odpowiednich środków można podłączyć do wejścia ALT, skonfigurowanego jako stały opór, również urządzenia ze stykami normalnie otwartymi „NA”, normalnie zamkniętymi „NA” i ewentualnie więcej niż jedno urządzenie również innego typu (patrz „Tabela 3”).


Tabela 3

WEJŚCIE ALT ZE STAŁYM OPOREM			
Typologia DRUGIEGO urządzenia	Typologia PIERWSZEGO urządzenia		
	NO	NC	8,2kΩ
NO	Równoległe [Uwaga 1]	[Uwaga 2]	Równoległe
NC	[Uwaga 2]	Szeregowo [Uwaga 3]	Szeregowo
8,2kΩ	Równoległe	Szeregowo	[Uwaga 4]


Uwaga 1 JednolubwięcejurządzeńNomożebyćpołączonychrównoległe ze sobą bez ograniczenia ilościowego za pomocą rezystora końcowego 8,2 kΩ („**Rysunek 12**”). W przypadku połączeń elektrycznych z włączoną funkcją „Stand-by wszystkie”, patrz punkt „**Połączenie Stand-By wszystko / Fototest**”.




W przypadku połączenia ALT z aktywną funkcją „Stand-by wszystkie” należy użyć zacisku nr 5, a nie nr 8 (patrz punkt „**Połączenie Stand-By wszystko / Fototest**”).




Uwaga 2 Możliwejestuzyskaniekombinacjiilkkuurządzeńpołączonych jako styki NO i NC łącząc je równoległe i dołączając szeregowo do styku NC stały opór 8,2kΩ (możliwa jest zatem kombinacja 3 urządzeń): NA, NC i 8,2 kΩ („**Rysunek 13**”).



Uwaga 3 Możliwejestszeregowepołączeniejednegolubilkkuurządzeń typu NC i oporu 8,2kΩ bez żadnego ograniczenia ilościowego („**Rysunek 14**”).




Uwaga 4 Można podłączyć wyłączniourządzeniez wyjściem stałym oporze 8,2 kΩ. W razie potrzeby podłączenia kilku urządzeń, można połączyć je „kaskadowo” z jednym końcowym urządzeniem o oporze 8,2 kΩ („**Rysunek 15**”).



4.3 PIERWSZE WŁĄCZENIE I KONTROLA POŁĄCZEŃ

Po podłączeniu zasilania elektrycznego do centrali sterującej, należy przeprowadzić następujące kontrole:

1. sprawdzić, czy na zaciskach „6-7” jest obecne napięcie około 30 Vdc („**Rysunek 16**”). Jeśli wartości nie są zgodne, należy natychmiast odłączyć zasilanie i uważnie sprawdzić połączenia i napięcie zasilania.



2. po początkowym szybkim miganiu, dioda „OK” wskazuje prawidłowe działanie centrali z regularnym miganiem, z przerwą jednosekundową. Po wystąpieniu zmiany na wejściach centrali, dioda „OK” wykona szybkie, podwójne mignięcie sygnalizując, że wejście zostało rozpoznane
3. jeśli połączenia zostały wykonane prawidłowo, na wejściach typu „NC”, musi być zaświecona odpowiednia dioda, a na wejściach typu „NA” musi być zgaszona odpowiednia dioda (patrz „**Rysunek 17**” i „**Tabela 4**”).





Tabela 4

ODPOWIEDNIKI WEJŚCIA-DIODY		
Wejście	Typ wejścia	Stan DIODY
ALT	ALT NC	L9 Zaświecona (Tylko po punkcie 5)
	ALT STAŁY OPÓR 8,2 kΩ	L9 Zaświecona (Tylko po punkcie 5)
FOTO	NC	L10 Zaświecona
FOTO1	NC	L11 Zaświecona
Sbs	NO	L12 Zgaszona
AUX	OTWARCIE CZĘŚCIOWE typ 1 - NO	L13 Zgaszona
	OTWARCIE CZĘŚCIOWE typ 2 - NO	L13 Zgaszona
	TYLKO OTWIERA - NO	L13 Zgaszona
	TYLKO ZAMYKA - NO	L13 Zgaszona
	FOTO2 - NC	L13 Zaświecona

4. sprawdzić, czy działając na urządzenia podłączone do wejść, nastąpi zaświecenie lub zgaszenie odpowiednich diod
5. sprawdzić, czy naciskając przycisk [Stop/Set] i [Close ▼] („Rysunek 18”) przez ponad 3 sekundy, oba silniki wykonają krótki manewr otwierania z silnikiem górnego skrzydła, który jest uruchamiany jako pierwszy. Zablokować manewr, naciskając przycisk [Stop/Set]. Dioda „L9” („Rysunek 17”) musi się zaświecić, aby wskazać prawidłowe samodzielne wczytywanie.




Jeśli silniki nie zaczną się otwierać, należy odwrócić biegunowość kabli silnika. Jeśli pierwszy silnik, który się porusza, nie jest silnikiem górnego skrzydła, należy zamienić M1 z M2.

Jeśli przynajmniej jedna z tych kontroli nie jest zgodna z oczekiwaną, należy odłączyć napięcie od centrali sterującej i sprawdzić wykonane wcześniej połączenia elektryczne.

4.4 PRZEŁĄCZNIK SILNIKA

Centrala jest wyposażona w przełącznik (A - „Rysunek 19”), który umożliwia określenie typu używanego silnika (patrz „Tabela 5”).



Jakiegolwiek konfiguracja, która nie jest wymieniona w „Tabela 5” nie jest dozwolona.

Tabela 5


WYBÓR TYPU SILNIKA	
Typ silnika	Przełącznik silnika
Ogólny	
WG2024	
WG3524	
WG4024	
WG5024	
TOO3024	

WYBÓR TYPU SILNIKA	
Typ silnika	Przełącznik silnika
TOO4524	
XME2024	

4.5 AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE OGRANICZNIKÓW KRAŃCOWYCH I WCZYTANIE WEJŚCIA „ALT”

Po zakończeniu kontroli możliwe jest rozpoczęcie fazy automatycznego wyszukiwania ograniczników mechanicznych podłączonych do centrali. Działanie to jest konieczne, ponieważ centrala musi odczytywać czas trwania manewrów otwierania i zamykania. Procedura jest całkowicie automatyczna i opiera się na pomiarze wysiłku silników w celu wykrycia ograniczników mechanicznych podczas otwierania i zamykania.

Przed rozpoczęciem wyszukiwania ograniczników krańcowych należy sprawdzić, czy wszystkie urządzenia zabezpieczające wyrażają zgodę (ALT, FOTO i FOTO1 aktywne). Zadziałanie zabezpieczenia lub wydanie polecenia podczas procedury powoduje natychmiastowe zatrzymanie. Skrzydła MUSZĄ być ustawione w połowie skoku.



Nacisnąć [Stop / Set] e [Close ▼] („Rysunek 20”) przez ponad 3 sekundy, aby rozpocząć fazę wyszukiwania automatycznego.

Procedura przewiduje:

- kontrolę i wczytanie przełącznika silnika
- kontrolę i wczytanie wejścia ALT (NC / 8,2kΩ)
- krótkie otwarcie obu silników
- zamknięcie silnika dolnego skrzydła aż do ogranicznika mechanicznego podczas zamykania
- zamknięcie silnika górnego skrzydła aż do ogranicznika mechanicznego podczas zamykania
- początek otwierania silnika skrzydła górnego
- po przewidywanym przesunięciu fazowym, początek otwarcia skrzydła dolnego
- centrala dokonuje pomiaru ruchu koniecznego do osiągnięcia przez silniki ograniczników mechanicznych
- centrala wykonuje manewr całkowitego zamknięcia. Silniki mogą być uruchamiane o różnych porach. Celem jest zamknięcie przy zachowaniu odpowiedniego przesunięcia fazowego, aby uniknąć ryzyka ocierania się skrzydeł
- zakończenie procedury z wczytaniem wszystkich odczytanych pomiarów.

Wszystkie te fazy następują jedna po drugiej, bez jakiegolwiek interwencji operatora.

Jeśli z jakiegoś powodu procedura nie przebiega poprawnie, należy ją przerwać, naciskając przycisk [Stop/Set]. Następnie należy powtórzyć procedurę (w razie potrzeby zmieniając parametry jak np. progi interwencyjne amperomierza i opóźnienie skrzydła, patrz rozdział „PROGRAMOWANIE”).

Tę procedurę można powtórzyć bez konieczności usuwania pamięci.

5 ODBIÓR I PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI

Są to najważniejsze fazy podczas realizacji automatyki, mające na celu zapewnienie jak najlepszego bezpieczeństwa. Próbę można również przeprowadzać okresowo, w celu skontrolowania stanu urządzeń, z których składa się automatyka.

Fazy odbioru i przekazania do eksploatacji muszą zostać przeprowadzone przez wykwalifikowany i doświadczony personel, który musi wziąć na siebie obowiązek określenia, jakie próby należy przeprowadzić, aby skontrolować rozwiązania zapobiegające możliwym zagrożeniom oraz zgodność z wymaganiami stawianymi przez przepisy, normy i rozporządzenia: w szczególności wymogi normy EN 12445, określającej metody kontroli automatyki do bram.

Urządzenia dodatkowe muszą zostać poddane specjalnej próbie, zarówno pod względem działania, jak i prawidłowej współpracy z centralą. Należy się zapoznać z instrukcjami pojedynczych urządzeń.

5.1 PRÓBA ODBIORCZA

Kolejność czynności przeprowadzanych podczas próby technicznej, opisana poniżej, odnosi się do typowej instalacji („Rysunek 3”). W celu przeprowadzenia próby technicznej:

1. sprawdzić, czy aktywacja wejścia Krok po Kroku (Sbs) aktywuje sekwencję „Otwiera, Stop, Zamyka, Stop”
2. sprawdzić, czy aktywacja wejścia AUX (funkcja częściowego otwarcia Typu 1) zarządza tylko sekwencją „Otwiera, Stop, Zatrzymuje, Stop” wyłącznik silnika górnego skrzydła. Podczas zamykania, silnik dolnego skrzydła musi pozostać nieruchomy
3. rozpocząć manewr otwierania i sprawdzić:
 - zajmując FOTO, brama kontynuuje manewr otwierania
 - zajmując FOTO1, manewr zostaje zatrzymany, aż do dezaktywacji FOTO1. Następnie manewr ponownie rozpocznie ruch otwierania
 - w obecności FOTO2, po zajęciu tego urządzenia, manewr musi się zatrzymać i ponownie rozpocząć zamykanie
4. upewnić się, że po osiągnięciu przez skrzydło ogranicznika mechanicznego podczas otwierania, nastąpi wyłączenie silników
5. rozpocząć manewr zamykania i sprawdzić, czy:
 - angażując FOTO nastąpi zatrzymanie manewru i jego wznowienie podczas otwierania
 - zajmując FOTO1, manewr zostaje zatrzymany, aż do dezaktywacji FOTO1. Następnie manewr ponownie rozpocznie ruch otwierania
 - angażując FOTO2 brama kontynuuje manewr zamykania
6. sprawdzić, czy urządzenia zatrzymujące podłączone do wejścia ALT powodują natychmiastowe zatrzymanie jakiegokolwiek ruchu w toku i krótką zmianę kierunku ruchu
7. sprawdzić, czy poziom systemu wykrywania przeszkód jest odpowiedni do aplikacji: podczas manewru, zarówno podczas otwierania, jak i zamykania, zapobiegać ruchowi skrzydła, symulując przeszkodę i sprawdzać, czy manewr jest odwrócony przed przekroczeniem siły przewidzianej przez przepisy
8. w zależności od urządzeń podłączonych do wejść mogą być wymagane inne kontrole.



Jeśli podczas dwóch kolejnych manewrów w tym samym kierunku zostanie odczytana przeszkoda, centrala wykona częściową zmianę kierunku ruchu obu silników przez jedną sekundę. Przy następnym poleceniu skrzydła rozpoczynają otwieranie i pierwsze zadziałanie amperomierza dla każdego silnika jest uważane za zatrzymanie mechaniczne podczas otwierania. To samo zachowanie występuje po przywróceniu zasilania sieciowego: pierwszym poleceniem jest zawsze otwarcie i pierwsza przeszkoda jest zawsze uważana za ogranicznik mechaniczny podczas otwierania.

5.2 PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI



Przekazanie do eksploatacji może być wykonane wyłącznie po wykonaniu z pozytywnym wynikiem wszystkich faz prób odbiorczych.



Przed przekazaniem automatyki do eksploatacji poinformować odpowiednio właściciela na temat zagrożeń i występujących ryzyk resztkowych.

W celu przekazania do eksploatacji:


1. sporządzić dokumentację techniczną dotyczącą automatyki, która musi zawierać następujące dokumenty: rysunek całościowy automatyki, schemat wykonanych połączeń elektrycznych, analizę ryzyka i odpowiednie, zastosowane rozwiązania, deklarację zgodności producenta wszystkich stosowanych urządzeń i deklarację zgodności wypełnioną przez instalatora
2. umieścić na bramie tabliczkę zawierającą co najmniej poniższe dane: rodzaj automatyki, nazwę i adres producenta (odpowiedzialnego za „przekazanie do eksploatacji”), numer seryjny, rok produkcji oraz oznaczenie „CE”
3. wypełnić i przekazać właścicielowi automatyki deklarację zgodności
4. wypełnić i przekazać właścicielowi automatyki „Instrukcję obsługi” automatyki
5. wypełnić i dostarczyć właścicielowi automatyki „Harmonogram konserwacji” zawierający wytyczne na temat konserwacji wszystkich urządzeń wchodzących w skład automatyki.



Dla całej wspomnianej dokumentacji, Nice poprzez swoją usługę pomocy technicznej zapewnia: instrukcje, przewodniki i wstępnie wypełnione formularze.

6 PROGRAMOWANIE

Na centrali znajdują się 4 przyciski: [Open ▲], [Stop/Set ▼] i [Radio ☺] („Rysunek 21”), które mogą być używane zarówno do sterowania centralą podczas faz próbnych jak i programowania dostępnych funkcji.



Funkcje, które można zaprogramować są rozmieszczone **dwóch poziomach**, a ich stan roboczy jest sygnalizowany przez osiem diod „L1 ... L8” i przez diodę „LR” na centrali (dioda zaświecona = funkcja aktywna; dioda zgaszona = funkcja nieaktywna).

6.1 UŻYWAĆ PRZYCISKÓW PROGRAMOWANIA

[Open ▲]:

- Przycisk sterowania otwarciem bramy
- Przycisk wyboru fazy programowania.

[Stop/Set ▼]:

- Przycisk do zatrzymania manewru
- Jeśli zostanie przytrzymany przez ponad 5 sekund, pozwala na wejście w tryb programowania.

[Close ▼]:

- Przycisk sterowania zamknięciem bramy
- Przycisk wyboru fazy programowania.

6.2 WSTĘPNIE USTAWIONE FUNKCJE

Niektóre funkcje centrali są programowalne. Funkcje te są wstępnie ustawione w typowej konfiguracji, którą posiada większość automatyzacji (patrz „Tabela 6”). Funkcje te można zmieniać w dowolnej chwili, zarówno przed jak i po fazie wyszukiwania automatycznego ograniczników, za pomocą odpowiednich procedur programowania opisanych poniżej.

Tabela 6

FUNKCJE USTAWIONE WSTĘPNIE	
Funkcja	Wartość ustawiona wstępnie
Zamknięcie automatyczne	aktywna
Zespół mieszkalny	wyłączony
Wstępne miganie	wyłączony
Zamknij po Foto	wyłączony
Opóźnienie podczas otwierania	poziom 5 (20%)
Stand-By wszystko / Fototest	Stand-By wszystko
Zamek elektryczny / OGI	Zamek elektryczny
Wejście ALT	automatyczne wczytywanie NC / 8,2kΩ
Bramy ciężkie	wyłączony
Czas pauzy	30 sekund
Wejście pomocnicze	częściowe otwarcie Typu 1 (aktywny wyłącznie silnik skrzydła górnego)
Czułość amperomierza	poziom 3

6.3 PROGRAMOWANIE PIERWSZEGO POZIOMU (ON-OFF)

Wszystkie funkcje pierwszego poziomu są fabrycznie zaprogramowane na „OFF” i można je zmienić w dowolnej chwili. W celu sprawdzenia różnych funkcji, należy się odnieść do „Tabela 7”.

6.3.1 Procedura programowania pierwszego poziomu



Procedura programowania ma maksymalny czas 10 sekund pomiędzy naciśnięciem kolejnych przycisków. Po upływie tego czasu, następuje automatyczne zakończenie procedury i system zapamięta zmiany wykonane do tej chwili.

Aby przeprowadzić programowanie pierwszego poziomu:

1. nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk [Stop/Set] aż do chwili, gdy dioda „L1” zacznie migać
2. nacisnąć przycisk [Open ▲] o [Close ▼], aby zamienić pozycję migającej diody na diodę odpowiadającą funkcji, która ma być zmieniona
3. nacisnąć przycisk [Stop/Set], aby zmienić stan funkcji:
 - miganie krótkie = OFF
 - miganie długie = ON
4. odczekać 10 sekund (czas maksymalny), aby wyjść z programowania.



W celu ustawienia innych funkcji na „ON” lub „OFF”, podczas przeprowadzania procedury, należy powtórzyć punkty 2 i 3.

Tabela 7

FUNKCJE PIERWSZEGO POZIOMU (ON-OFF)		
Dioda	Funkcja	Opis
L1	Zamknięcie automatyczne	Funkcja AKTYWNA: po wykonaniu manewru otwarcia, wykonywana jest pauza (równa zaprogramowanemu czasowi pauzy), po upływie której centrala automatycznie uruchamia manewr zamykania. Wartość fabryczna czasu pauzy wynosi 30 sek.. Naciśnięcie przycisku [Stop/Set] lub zadziałanie „ALT” zatrzymuje cykl. Funkcja NIEAKTYWNA: funkcjonowanie jest typu „półautomatycznego”.
L2	Zamknij po Foto	Funkcja AKTYWNA: jeśli podczas manewru otwierania lub zamykania zadziałają fotokomórki, czas pauzy zostaje skrócony do 4 sekund, niezależnie od zaprogramowanego „czasu pauzy”. Z wyłączonym „automatycznym zamykaniem”, jeśli podczas manewru otwarcia lub zamknięcia zadziałają fotokomórki, aktywowane jest „zamknięcie automatyczne” z „czasem pauzy” wynoszącym 4 sekundy.
L3	Zawsze zamyka	Funkcja AKTYWNA: w przypadku awarii zasilania, również krótkotrwałego, po 10 sekundach od przywrócenia prądu elektrycznego centrali odczytuje otwartą bramę i automatycznie zleca manewr Zamknięcia poprzedzony 5-sekundowym miganiem.
L4	Stand-By / Fototest	Funkcja AKTYWNA: fototest. Zamiast „Stand-by wszystkie” można aktywować funkcję „Fototest”, która kontroluje prawidłowe funkcjonowanie fotokomórek podłączonych na początku manewru. Aby korzystać z tej funkcji, konieczne jest odpowiednie podłączenie fotokomórek (patrz „Rysunek 7 C”), a następnie aktywacja funkcji. Funkcja NIEAKTYWNA: stand-by. Centrala posiada wstępnie ustawioną funkcję „Stand-by wszystkie”; jeśli jest ona aktywna, po 1 minucie od zakończenia manewru centrala zgasi wyjście „Stand-by wszystkie” (zacisk 5), wszystkie wejścia i inne wyjścia, aby ograniczyć zużycie (patrz „Rysunek 7 A”). Ta funkcja jest obowiązkowa, jeśli centrala jest zasilana wyłącznie panelami fotowoltaicznymi Solemyo. Jest również zalecana, jeśli centrala jest zasilana z sieci elektrycznej i pragnie się zwiększyć pracę w trybie awaryjnym z akumulatorem awaryjnym PS124.

FUNKCJE PIERWSZEGO POZIOMU (ON-OFF)

Dioda	Funkcja	Opis
L5	Zamek elektryczny / OGI (Kontrolka otwartej bramy)	Funkcja AKTYWNA: OGI (Kontrolka otwartej bramy). Jeśli funkcja jest aktywna, zaciski 3-4 można wykorzystać do podłączenia lampy sygnalizującej otwartą bramą (24 V). Funkcja NIEAKTYWNA: zamek elektryczny. Jeśli funkcja nie jest aktywna, zaciski 3-4 można wykorzystać do podłączenia zamka elektrycznego.
L6	Wstępne miganie	Funkcja AKTYWNA: aktywacja lampy ostrzegawczej następuje 3 sekundy przed rozpoczęciem manewru w celu zasygnalizowania z wyprzedzeniem sytuacji niebezpiecznej. Funkcja NIEAKTYWNA: lampa ostrzegawcza zaczyna migać po rozpoczęciu manewru.
L7	Funkcja zespołu mieszkalnego	Funkcja AKTYWNA: wszystkie otrzymane polecenia powodują manewr otwarcia, który nie może zostać przerwany przez kolejne impulsy sterujące. Funkcja NIEAKTYWNA: każde otrzymane polecenie powoduje OTWIERA-STOP-ZAMYKA-STOP. Takie zachowanie jest przydatne, gdy wiele osób korzysta z automatyki sterowanej radiowo.
L8	Bramy Lekkie/ Ciężkie	Funkcja AKTYWNA: jeśli funkcja jest aktywna, centrala przewiduje możliwość zarządzania ciężkimi bramami, ustawiając w różny sposób rampy przyspieszenia i prędkości zwalniania podczas zamykania. Funkcja NIEAKTYWNA: jeśli funkcja nie jest aktywna, centrala jest ustawiona w celu obsługi lekkich bram.

6.4 PROGRAMOWANIE DRUGIEGO POZIOMU (PARAMETRY REGULOWANE)

Wszystkie parametry drugiego poziomu są zaprogramowane fabrycznie, jak pokazano w „SZARYM KOLORZE” na „Tabela 8” i można je zmienić w dowolnej chwili. Parametry można regulować na skali wartości d 1 do 8. Aby sprawdzić wartość odpowiadającą każdej diodzie, patrz „Tabela 8”.

6.4.1 Procedura programowania drugiego poziomu

Procedura programowania ma maksymalny czas 10 sekund pomiędzy naciśnięciem kolejnych przycisków. Po upływie tego czasu, następuje automatyczne zakończenie procedury i system zapamięta zmiany wykonane do tej chwili.

Aby przeprowadzić programowanie drugiego poziomu:

1. nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk **[Stop/Set]** aż do chwili, gdy dioda „L1” zacznie migać
2. nacisnąć przycisk **[Open ▲]** o **[Close ▼]** aby zamienić pozycję migającej diody na diodę oznaczającą „diodę wejścia” parametru przeznaczonego do zmiany
3. nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk **[Stop/Set]**. Wciąż z wciśniętym przyciskiem **[Stop / Set]**:
 - zaczekać około 3 sekund na zaświecenie się diody przedstawiającej bieżący poziom parametru przeznaczonego do zmiany
 - nacisnąć przycisk **[Open ▲]** o **[Close ▼]**, aby przenieść diodę, która przedstawia wartość parametru
4. zwolnić przycisk **[Stop/Set]**
5. odczekać 10 sekund (czas maksymalny), aby wyjść z programowania.



Aby zaprogramować więcej parametrów, podczas wykonywania procedury konieczne jest powtórzenie działań od punktu 2 do punktu 4 podczas fazy.



Ustawiona wartość podświetlona na szaro („Tabela 8”) wskazuje, że ta wartość jest zaprogramowana fabrycznie.

Tabela 8

FUNKCJE DRUGIEGO POZIOMU (PARAMETRY PROGRAMOWALNE)

Dioda wejścia	Parametr	Dioda (poziom)	Ustawiona wartość	Opis
L1	Czas pauzy	L1	5 sekund	Reguluje czas pauzy, tzn. czas przed zamknięciem automatycznym. Działa jedynie, gdy zamykanie jest aktywne.
		L2	15 sekund	
		L3	30 sekund	
		L4	45 sekund	
		L5	60 sekund	
		L6	80 sekund	
		L7	120 sekund	
		L8	180 sekund	

FUNKCJE DRUGIEGO POZIOMU (PARAMETRY PROGRAMOWALNE)				
Dioda wejścia	Parametr	Dioda (poziom)	Ustawiona wartość	Opis
L2	Wejście AUX	L1	Otwiera częściowo typ 1	Centrala posiada wejście pomocnicze, które można skonfigurować w jednej z następujących 6 funkcji. Otwarcie częściowe typu 1: spełnia taką samą funkcję, jak wejście Krok po Kroku, powodując otwarcie wyłącznie skrzydła górnego. Działa wyłącznie wtedy, gdy brama jest całkowicie zamknięta, w przeciwnym razie polecenie jest interpretowane jako polecenie Krok po Kroku (Sbs). Otwarcie częściowe typu 2: spełnia taką samą funkcję, jak wejście Krok po Kroku, powodując otwarcie obu skrzydeł przez połowę czasu przewidzianego dla całkowitego otwarcia. Działa wyłącznie wtedy, gdy brama jest całkowicie zamknięta, w przeciwnym razie polecenie jest interpretowane jako polecenie Krok po Kroku (Sbs). Tylko otwiera: to wejście wykonuje wyłącznie otwarcie z sekwencją Otwiera-Stop-Otwiera-Stop. Tylko zamyka: to wejście wykonuje wyłącznie zamknięcie z sekwencją Zamyka-Stop-Zamyka-Stop. Foto 2: pełni funkcję urządzenia zabezpieczającego „FOTO 2”. Wyłączone: wejście nie obsługuje żadnej funkcji.
		L2	Otwiera częściowo typ 2	
		L3	Tylko otwiera	
		L4	Tylko zamyka	
		L5	Foto 2	
		L6	Stop (zatrzymuje manewr)	
		L7	Wyłączona	
		L8	Wyłączona	
L3	Prędkość silników	L1	Otwiera: 40%; Zamyka: 40%	Reguluje prędkość silników podczas normalnego ruchu.
		L2	Otwiera: 60%; Zamyka: 40%	
		L3	Otwiera: 80%; Zamyka: 40%	
		L4	Otwiera: 80%; Zamyka: 60%	
		L5	Otwiera: 80%; Zamyka: 80%	
		L6	Otwiera: 100%; Zamyka: 60%	
		L7	Otwiera: 100%; Zamyka: 80%	
		L8	Otwiera: 100%; Zamyka: 100%	
L4	Rozładunek silników po zamknięciu	L1	Brak rozładunku	Reguluje czas trwania „krótkiej zmiany ruchu” obu silników, po wykonaniu manewru zamykania, w celu ograniczenia ostatecznego pchnięcia resztkowego.
		L2	0,2 sekund	
		L3	0,4 sekund	
		L4	0,6 sekund	
		L5	0,8 sekund	
		L6	1,0 sekund	
		L7	1,2 sekund	
		L8	1,4 sekund	
L5	Siła silników (czułość amperomierza)	L1	Poziom 1 - Siła minimalna	Reguluje siłę obu silników. Centrala posiada system pomiaru prądu pobieranego przez dwa silniki, który służy do wykrywania mechanicznych wyłączników krańcowych i wszelkich przeszkód podczas ruchu bramy. Ponieważ pobierany prąd zależy od zmiennych warunków (masa brami, różne poziomy tarcia, uderzenia wiatru, wahania napięcia, itp...), przewidziano możliwość modyfikowania progu zadziałania. Przewidziano 8 poziomów: poziom 1 jest najbardziej czuły (siła minimalna), poziom 8 jest najmniej wrażliwy (siła maksymalna). Zwiększając wartość poziomu czułości amperomierza następuje zwiększenie prędkości zwolnienia w fazie zamykania manewru. UWAGA! - Odpowiednio wyregulowana funkcja “amperomierza” (wraz z innymi niezbędnymi środkami ostrożności) może być przydatna w celu zapewnienia zgodności z normami europejskimi, EN 12453 i EN 12445, które wymagają użycia technik lub urządzeń w celu ograniczenia sił i niebezpieczeństwa podczas ruchu drzwi i bram automatycznych.
		L2	Poziom 2 - ...	
		L3	Poziom 3 - ...	
		L4	Poziom 4 - ...	
		L5	Poziom 5 - ...	
		L6	Poziom 6 - ...	
		L7	Poziom 7 - ...	
		L8	Poziom 8 - Siła maksymalna	
L6	Opóźnienie skrzydła	L1	0%	Podczas zamykania, reguluje opóźnienie silnika górnego skrzydła. Jest programowane jako procent czasu pracy. Opóźnienie podczas otwierania jest połową opóźnienia podczas zamykania.
		L2	5%	
		L3	10%	
		L4	15%	
		L5	20%	
		L6	30%	
		L7	40%	
		L8	50%	


FUNKCJE DRUGIEGO POZIOMU (PARAMETRY PROGRAMOWALNE)

Dioda wejścia	Parametr	Dioda (poziom)	Ustawiona wartość	Opis
L7	Wezwanie do konserwacji	L1	500	Ustala liczbę manewrów, po której przekazuje sygnał żądania konserwacji automatyki (patrz punkt „ Wezwanie do konserwacji ”).
		L2	1000	
		L3	1500	
		L4	2500	
		L5	5000	
		L6	10000	
		L7	15000	
		L8	20000	
L8	Wykaz anomalii	L1	Wynik 1 manewru (najnowszego)	Umożliwia skontrolowanie rodzaju anomalii, jaka pojawiła się podczas ostatnich 8 manewrów (patrz punkt „ Historia usterek ”).
		L2	Wynik 2 ^a manewru	
		L3	Wynik 3 ^a manewru	
		L4	Wynik 4 ^a manewru	
		L5	Wynik 5 ^a manewru	
		L6	Wynik 6 ^a manewru	
		L7	Wynik 7 ^a manewru	
		L8	Wynik 8 ^a manewru	

6.5 KASOWANIE PAMIĘCI



Poniższa procedura przywraca fabryczne wartości programowania centrali. Wszystkie indywidualne ustawienia zostaną utracone.



Aby skasować pamięć centrali i przywrócić wszystkie ustawienia fabryczne, należy działać w następujący sposób:

1. nacisnąć i przytrzymać wciśnięte przyciski [Open ▲] i [Close ▼] aż do zaświecenia diod programowania „L1-L8” (po około 3 sekundach)
2. zwolnić przyciski
3. jeśli działanie zostało przeprowadzone prawidłowo, diody programowania „L1-L8” będą migać szybko przez 3 sekundy.



Zostaną skasowane: konfiguracja ALT, pozycje ograniczników krańcowych, programowanie pierwszego i drugiego poziomu, liczba manewrów. Nie zostaną skasowane wczytane nadajniki.

6.6 WCZYTYWANIE NADAJNIKÓW

Centrala zawiera odbiornik radiowy kompatybilny z wszystkimi nadajnikami obsługującymi protokoły NICE kodowania radiowego FLO, FLOR, O-CODE i SMILO.

6.6.1 Tryb wczytywania przycisków nadajników

Wśród procedur dostępnych do wczytywania nadajników, niektóre umożliwiają ich wczytywanie w trybie „standard” (lub Trybie 1) i inne w trybie „personalizowanym” (lub Trybie 2).

6.6.1.1 Wczytywanie STANDARD (Tryb 1: wszystkie przyciski)

Procedury tego rodzaju umożliwiają równoczesne wczytanie podczas ich wykonywania **wszystkich przycisków** na nadajniku. System automatycznie przypisuje do każdego przycisku polecenie ustalone w fabryce, zgodnie z następującym schematem:

Tabela 9

PRZYPISYWANIE FUNKCJI NADAJNIKA	
Polecenie	Przycisk
Nr 1 - Krok po Kroku	Zostanie przypisany do przycisku 1
Nr 2 - AUX	Zostanie przypisany do przycisku 2
Nr 3 - OTWIERA	Zostanie przypisany do przycisku 3
Nr 4 - ZAMYKA	Zostanie przypisane do 4 przycisku (jeśli przycisk jest obecny na nadajniku).

6.6.1.2 Wczytywanie PERSONALIZOWANY (Tryb 2: tylko jeden przycisk)

Procedury tego rodzaju umożliwiają, podczas ich przeprowadzenia, wczytanie **jednego przycisku** spośród przycisków obecnych na nadajniku. Możliwe polecenia przypisania są następujące: **Krok po Kroku, AUX, OTWIERA, ZAMYKA**.

Wybór przycisku i polecenia do przypisania następuje przez instalatora, na podstawie wymagań automatyki.


6.6.2 Liczba możliwych do wczytania nadajników

Odbiornik centrali posiada 100 jednostek pamięci. Jedna jednostka może wczytać albo jeden nadajnik (tj. zbiór jego przycisków i poleceń) lub jeden przycisk z odpowiednim poleceniem.

6.6.3 Procedury wczytywania i kasowania nadajników



Aby móc wykonać opisane poniżej Procedury A, B, C, D, pamięć centrali musi być odblokowana. Jeśli pamięć jest zablokowana, należy wykonać procedurę odblokowania opisaną w punkcie „Blokowanie i odblokowanie pamięci”



6.6.3.1 PROCEDURA A - Wczytywanie WSZYSTKICH przycisków pojedynczego nadajnika (tryb STANDARD lub Tryb 1)

Aby wykonać procedurę:

1. **na centrali:** nacisnąć i przytrzymać przycisk [Radio]] aż do zaświecenia diody „LR”
2. zwolnić przycisk [Radio]]
3. (w ciągu 10 sekund) **na nadajniku, który pragnie się wczytać:** przytrzymać wciśnięty jakiegokolwiek przycisk i odczekać, aż dioda „LR” wykona 3 długie mignięcia (= wczytywanie wykonane prawidłowo)
4. zwolnić przycisk nadajnika.



Po 3 długich mignięciach dostępne jest kolejne 10 sekund w celu wczytania dodatkowego nadajnika (w razie konieczności), rozpoczynając od kroku 3.



Dioda "LR" może wyświetlać również następujące sygnalizacje: 1 szybkie miganie, jeśli nadajnik jest już wczytany, 6 mignięć, jeśli kodowanie radiowe nadajnika nie jest kompatybilne z kodowaniem odbiornika centrali lub 8 mignięć, jeśli pamięć jest pełna.

6.6.3.2 PROCEDURA B - Wczytywanie JEDNEGO PRZYCISKU nadajnika (tryb PERSONALIZOWANY lub Tryb 2)

Aby wykonać procedurę:

1. wybrać polecenie, które pragnie się przypisać do wczytywanego przycisku:
 - dla Nr 1 - „Krok po Kroku” nacisnąć **1 raz** przycisk [Radio]]
 - dla Nr 2 - „AUX” nacisnąć **2 razy** przycisk [Radio]]
 - dla Nr 3 - „OTWIERA” nacisnąć **3 razy** przycisk [Radio]]
 - dla Nr 4 - „ZAMYKA” nacisnąć **4 razy** przycisk [Radio]]
2. **na centrali:** nacisnąć i zwolnić przycisk [Radio]] tyle razy, ile wymaga żądane polecenie, jak wskazano na wysokości polecenia wybranego w kroku 1.
3. (w ciągu 10 sekund) **na nadajniku:** przytrzymać wciśnięty przycisk, który pragnie się wczytać i odczekać, aż dioda „LR” wykona 3 długie mignięcia (= wczytywanie wykonane prawidłowo)
4. zwolnić przycisk nadajnika.



Po 3 długich mignięciach dostępne jest kolejne 10 sekund w celu wczytania dodatkowego przycisku (w razie konieczności), rozpoczynając od kroku 1.



Dioda "LR" może wyświetlać również następujące sygnalizacje: 1 szybkie miganie, jeśli nadajnik jest już wczytany, 6 mignięć, jeśli kodowanie radiowe nadajnika nie jest kompatybilne z kodowaniem odbiornika centrali lub 8 mignięć, jeśli pamięć jest pełna.

6.6.3.3 PROCEDURA C - Wczytywanie nadajnika za pomocą innego już wczytanego nadajnika (zdalne wczytywanie centrali)

Ta procedura umożliwi wczytanie nowego nadajnika za pomocą użycia drugiego nadajnika, już wczytanego do centrali. Umożliwia to nowemu nadajnikowi uzyskanie takich samych ustawień, jak uprzednio wczytany nadajnik. Przebieg procedury nie przewiduje bezpośredniego działania na przycisk [Radio]] centrali, ale proste działanie we wnętrzu promienia odbioru.

Aby wykonać procedurę:

1. **na nadajniku do wczytania:** nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk, który pragnie się wczytać
2. **na centrali:** po kilku sekundach (około 5) zaświeci się dioda „LR”
3. zwolnić przycisk nadajnika
4. **na już wczytanym nadajniku:** nacisnąć i powoli zwolnić 3 razy wczytany przycisk, który pragnie się skopiować
5. **na nadajniku przeznaczonym do wczytania:** przytrzymać wciśnięty przycisk wciśnięty w punkcie 1 i odczekać, aż dioda „LR” wykona 3 długie mignięcia (= wczytywanie wykonane prawidłowo)
6. zwolnić przycisk nadajnika.



Dioda "LR" może wyświetlać również następujące sygnalizacje: 1 szybkie miganie, jeśli nadajnik jest już wczytany, 6 mignięć, jeśli kodowanie radiowe nadajnika nie jest kompatybilne z kodowaniem odbiornika centrali lub 8 mignięć, jeśli pamięć jest pełna.

6.6.3.4 PROCEDURA D - Kasowanie pojedynczego nadajnika (jeśli wczytany w Trybie 1) lub pojedynczego przycisku nadajnika (jeśli wczytany w Trybie 2)

Aby wykonać procedurę:

1. **na centrali:** nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk [Radio]]
2. Po około 4 sekundach dioda „LR” będzie świecić światłem stałym (przytrzymać nadal wciśnięty przycisk [Radio]])
3. **na nadajniku, który pragnie się skasować z pamięci:** nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk (*) aż do chwili, gdy dioda „LR” (na centrali) wyemituje 5 szybkich mignięć (lub 1 mignięcie, jeśli nadajnik lub przycisk nie jest wczytany).
4. zwolnić przycisk [Radio]].

(*)

Jeśli nadajnik jest wczytany w Trybie 1, można nacisnąć jakiegokolwiek przycisk i centrala skasuje cały nadajnik. Jeśli nadajnik jest wczytany w Trybie 2, należy nacisnąć wczytany przycisk, który pragnie się skasować. W celu skasowania dodatkowych przycisków wczytanych w Trybie 2, należy powtórzyć całą procedurę dla każdego przycisku, który pragnie się skasować.

6.6.3.5 PROCEDURA E - Kasowanie WSZYSTKICH wczytanych nadajników


Aby wykonać procedurę:

1. **na centrali:** nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk [Radio]]
2. Po około 4 sekundach dioda „LR” będzie świecić światłem stałym (przytrzymać nadal wciśnięty przycisk [Radio]])
3. po około 4 sekundach dioda „LR” zgaśnie (nadal przytrzymać wciśnięty przycisk [Radio]])
4. jeśli dioda „radio” zacznie migać, należy odliczyć 2 mignięcia i przygotować się na zwolnienie przycisku dokładnie podczas 3 mignięcia
5. podczas kasowania dioda „radio” miga w szybkim tempie
6. dioda „LR” wykona 5 długich mignięć w celu zasygnalizowania, że kasowanie odbyło się w prawidłowy sposób.





6.7 BLOKOWANIE I ODBLOKOWANIE PAMIĘCI



UWAGA! - Niniejsza procedura blokuje pamięć, uniemożliwiając wykonanie Procedur A, B, C i D opisanych w punkcie „Procedury wczytywania i kasowania nadajników“



W celu przeprowadzenia procedury blokowania/odblokowania pamięci:

1. odłączyć zasilanie elektryczne od centrali
2. nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk **[Radio **]
3. ponownie doprowadzić zasilanie do centrali (przytrzymać wciśnięty przycisk **[Radio **])
4. po 5 sekundach dioda „LR” wykona 2 wolne mignięcia
5. zwolnić przycisk **[Radio **]
6. (w ciągu 5 sekund) nacisnąć kilkakrotnie przycisk **[Radio **]
7.
 - aby wybrać jedną z poniższych opcji:
 - wyłączenie blokady pamięci = **dioda zgaszona**
 - włączenie blokady pamięci = **dioda zaświecona**

po 5 sekundach od ostatniego naciśnięcia na przycisk, dioda „LR” wykona 2 wolne mignięcia, aby zasygnalizować koniec procedury.

7 CO ZROBIĆ, JEŚLI... (pomoc w rozwiązywaniu problemów)

Niektóre urządzenia są skonfigurowane w celu wskazania statusu operacyjnego lub obecności wszelkich anomalii.

7.1 SYGNALIZACJA ZA POMOCĄ LAMPY OSTRZEGAWCZEJ

Jeśli do wyjścia FLASH na centrali sterującej zostanie podłączona lampa ostrzegawcza, podczas wykonywania manewru będzie ona migała z częstotliwością 1 sekundy.

Jeśli dojdzie do usterek, lampa ostrzegawcza wykona krótkie miganie; będzie ono powtórzone dwa razy i oddzielone pauzą 1-sekundową. W „Tabela 10” opisano przyczynę i możliwe rozwiązanie każdego rodzaju anomalii wskazanej przez miganie.

W przypadku anomalii, również dioda „OK” wyemituje sygnalizację. W „Tabela 10” opisano przyczynę i możliwe rozwiązanie każdego rodzaju anomalii wskazanej przez diodę „OK”.




Tabela 10

SYGNALIZACJA DIODY OK („RYSUNEK 25”) I LAMPY OSTRZEGAWCZEJ		
Mignięcia	Anomalia	Możliwe rozwiązanie
2 krótkie czerwone mignięcia jednosekundowa przerwa 2 krótkie czerwone mignięcia	Zadziałanie fotokomórki	Jedna lub kilka fotokomórek nie daje zgody na ruch lub podczas ruchu spowodowały one zmianę kierunku ruchu. Sprawdzić, czy są obecne jakieś przeszkody.
3 krótkie czerwone mignięcia jednosekundowa przerwa 3 krótkie czerwone mignięcia	Zadziałanie funkcji „Wykrywanie przeszkód” za pomocą ogranicznika siły	Podczas ruchu silniki napotkały zwiększony opór. Sprawdzić przyczynę i ewentualnie zwiększyć poziom siły silników.
4 krótkie czerwone mignięcia jednosekundowa przerwa 4 krótkie czerwone mignięcia	Zadziałanie wejścia ALT	Na początku manewru lub podczas ruchu zadziałały urządzenia podłączone do wejścia ALT. Sprawdzić przyczynę.
5 krótkie czerwone mignięcia jednosekundowa przerwa 5 krótkie czerwone mignięcia	Błąd parametrów wewnętrznych centrali sterującej	Odczekać przynajmniej 30 sekund i ponownie wydać polecenie, w razie konieczności odłączyć zasilanie. W razie braku zmiany może to być poważna usterka i należy wymienić płytę elektroniczną.
6 krótkie czerwone mignięcia jednosekundowa przerwa 6 krótkie czerwone mignięcia	Przekroczono maksymalny limit liczby kolejnych manewrów lub manewrów na godzinę	Odczekać kilka minut, aby ogranicznik liczby manewrów powrócił do stanu przed maksymalną liczbą graniczną manewrów.
7 krótkie czerwone mignięcia jednosekundowa przerwa 7 krótkie czerwone mignięcia	Anomalia obwodów elektrycznych	Odczekać przynajmniej 30 sekund i ponownie wydać polecenie, w razie konieczności odłączyć zasilanie. W razie braku zmiany może to być poważna usterka i należy wymienić płytę elektroniczną.
8 krótkie czerwone mignięcia jednosekundowa przerwa 8 krótkie czerwone mignięcia	Wydano już polecenie, które uniemożliwia wykonanie innych poleceń	Należy sprawdzić jakiego rodzaju polecenie jest „cały czas aktywne” (może to być na przykład polecenie z zegara na wejściu AUX).

7.2 SYGNALIZACJE NA CENTRALI

Na centrali są obecne diody „L1-L8” umieszczone na przyciskach i diody „L9-L13” i „OK” umieszczone na zaciskach centrali („Rysunek 26”).

Każda z tych diod może emitować specjalne sygnały, zarówno podczas normalnej pracy, jak i w przypadku anomalii. W „Tabela 11” i „Tabela 12” opisano przyczynę i możliwe rozwiązanie dla każdego typu anomalii.




Tabela 11

SYGNALIZACJE DIODY NA ZACISKACH CENTRALI		
Stan	Znaczenie	Możliwe rozwiązanie
Wszystkie diody		
Żadna DIODA nie jest zaświecona	Brak zasilania centrali	Sprawdzić, czy centrala jest zasilana: zmierzyć na zaciskach 6-7 napięcie około 30 Vdc (lub 24 Vdc z zasilaniem z akumulatora). Sprawdzić 2 bezpieczniki, jeśli nawet dioda OK nie jest zaświecona lub nie miga, najprawdopodobniej wystąpiła poważna usterka, więc należy wymienić centralę.
Dioda OK		
Zgaszona	Anomalia	Sprawdzić, czy jest obecne zasilanie; sprawdzić, czy nie zadziałały bezpieczniki; jeśli zadziałały, sprawdzić przyczynę ich zadziałania i wymienić je na nowe o tych samych wartościach
Zaświecona	Poważna anomalia	Obecność poważnej anomalii; spróbować wyłączyć centralę na kilka sekund; jeżeli stan się utrzyma, oznacza to, że wystąpiła usterka i należy wymienić płytę elektroniczną
1 mignięcie na sekundę	Wszystko OK	Normalne działanie centrali
1 mignięcie co 5 sekund	Wszystko OK	Centrala w trybie czuwania
2 szybkie mignięcia	Nastąpiła zmiana stanu wejść	Jest to prawidłowe zachowanie, gdy nastąpi zmiana stanu któregoś z wejść: OPEN, STOP, zadziałanie fotokomórek lub użycie nadajnika radiowego
Seria mignięć oddzielonych przerwą jednosekundową	Różne	Jest to ta sama sygnalizacja, jak w przypadku lampy ostrzegawczej (patrz „Tabela 10”)
Dioda ALT		
Zgaszona	Zadziałanie wejścia ALT	Sprawdzić urządzenia podłączone do wejścia ALT
Zaświecona	Wszystko OK	Wejście STOP aktywne
Dioda FOTO		
Zgaszona	Zadziałanie wejścia FOTO	Należy sprawdzić urządzenia podłączone do wejścia FOTO
Zaświecona	Wszystko OK	Wejście FOTO aktywne
Dioda FOTO1		
Zgaszona	Zadziałanie wejścia FOTO1	Należy sprawdzić urządzenia podłączone do wejścia FOTO1
Zaświecona	Wszystko OK	Wejście FOTO1 aktywne
Dioda Sbs		
Zgaszona	Wszystko OK	Wejście Sbs nieaktywne
Zaświecona	Zadziałanie wejścia Sbs	Jest to normalne, jeśli jest rzeczywiście aktywne urządzenie podłączone do wejścia Sbs
Dioda AUX		
Zgaszona	Wszystko OK	Wejście AUX nieaktywne
Zaświecona	Zadziałanie wejścia AUX	Jest to normalne, jeśli rzeczywiście aktywne urządzenie podłączone do wejścia AUX

SYGNALIZACJE DIOD NA PRZYCISKACH CENTRALI	
Stan	Znaczenie
Dioda L1	
Zgaszona	Podczas normalnego działania wskazuje „Zamykanie automatyczne” nieaktywne
Zaświecona	Podczas normalnego działania wskazuje „Zamykanie automatyczne” aktywne
Miga	Programowanie funkcji w toku
Dioda L2	
Zgaszona	Podczas normalnego działania wskazuje „Zamknij po Foto” nieaktywne
Zaświecona	Podczas normalnego działania wskazuje „Zamknij po Foto” aktywne
Miga	Programowanie funkcji w toku
Dioda L3	
Zgaszona	Podczas normalnego działania wskazuje „Zawsze Zamyka ” nieaktywne
Zaświecona	Podczas normalnego działania wskazuje „Zawsze Zamyka” aktywne
Miga	Programowanie funkcji w toku. Jeśli miga równocześnie z diodą L4, należy przeprowadzić wczytywanie położenia (patrz punkt „ Automatyczne wyszukiwanie ograniczników krańcowych i wczytanie wejścia „ALT” ”)
Dioda L4	
Zgaszona	Podczas normalnej pracy wskazuje, że funkcja „Stand-By” jest aktywna
Zaświecona	Podczas normalnej pracy wskazuje „Fototest” aktywny
Miga	Programowanie funkcji w toku. Jeśli miga równocześnie z diodą L3, należy przeprowadzić wczytywanie położenia (patrz punkt „ Automatyczne wyszukiwanie ograniczników krańcowych i wczytanie wejścia „ALT” ”)
Dioda L5	
Zgaszona	Podczas normalnej pracy sygnalizuje wyjście OGI jako OGI (Kontrolka otwartej bramy)
Zaświecona	Podczas normalnej pracy sygnalizuje wyjście OGI jako ELS (zamek elektryczny)
Miga	Programowanie funkcji w toku
Dioda L6	
Zgaszona	Podczas normalnej pracy wskazuje „Miganie wstępne” nieaktywne
Zaświecona	Podczas normalnej pracy wskazuje „Miganie wstępne” aktywne
Miga	Programowanie funkcji w toku
Dioda L7	
Zgaszona	Podczas normalnej pracy wskazuje „Zespół mieszkalny” nieaktywny
Zaświecona	Podczas normalnej pracy wskazuje „Zespół mieszkalny” aktywny
Miga	Programowanie funkcji w toku
Dioda L8	
Zgaszona	Podczas normalnej pracy wskazuje „Lekkie bramy” aktywne
Zaświecona	Podczas normalnej pracy wskazuje „Bramy ciężkie” aktywne
Miga	Programowanie funkcji w toku

7.3 WEZWANIE DO KONSERWACJI

Centrala pozwana na przypomnienie użytkownikowi, kiedy należy dokonać kontroli konserwacyjnej automatyki. Sygnalizacja następuje po wykonaniu pewnej liczby manewrów równej wartości ustawionej w parametrze „Wezwanie do konserwacji” (patrz „**Tabela 8**”). Sygnalizacja żądania konserwacji następuje za pomocą lampy ostrzegawczej FLASH.


Na podstawie liczby wykonanych manewrów, w stosunku do zaprogramowanego limitu, lampa ostrzegawcza FLASH i kontrolka konserwacji będą migać w sposób opisany w „**Tabela 13**”.

Tabela 13

SYGNALIZACJA WEZWANIA DO KONSERWACJI		
Liczba manewrów	Sygnalizacja na Flash	Sygnalizacja kontrolki konserwacji
Poniżej 80% limitu	Normalna (0,5s zaświecona; 0,5s zgaszona)	Włączona przez 2s na początku otwierania
Pomiędzy 81 a 100% limitu	Na początku manewru, pozostaje włączone przez 2s, a następnie przechodzi do trybu normalnego	Miga przez cały czas trwania manewru
Ponad 100% limitu	Na początku manewru pozostaje włączona przez 2s, a następnie przechodzi do trybu normalnego	Miga zawsze

7.4 HISTORIA USTEREK

Centrala umożliwia wyświetlenie ewentualnych anomalii, które wystąpiły podczas ostatnich 8 manewrów (na przykład przerwanie manewru działania fotokomórki lub listwy krawędziowej).



W celu sprawdzenia historii usterek:

1. Przytrzymać wciśnięty przycisk **[Stop/Set]** przez około 3s
2. Zwolnić przycisk **[Stop/Set]**, gdy dioda kontrolna „L1” zacznie migać
3. nacisnąć i zwolnić przyciski **[Open ▲]** lub **[Close ▼]** w celu przesunięcia migania na „L8” (parametr „Wykaz anomalii”)
4. przytrzymać wciśnięty przycisk **[Stop/Set]** (który należy przytrzymać podczas wszystkich kroków 5 i 6)
5. odczekać około 3s, nastąpi zaświecenie diody „L1” odpowiadającej wynikowi ostatniego manewru
6. nacisnąć i zwolnić przyciski **[Open ▲]** lub **[Close ▼]** w celu wyboru wymaganego manewru: odpowiednia dioda wykona liczbę mignięć równą liczbie normalnie wykonanej przez lampę ostrzegawczą po wystąpieniu anomalii (patrz „**Tabela 10**”)
7. zwolnić przycisk **[Stop/Set]**.

8.1 PODŁĄCZANIE ODBIORNIKA RADIOWEGO TYPU ŚM


Centrala posiada gniazdo na odbiorniki radiowe z przyłączem SM (opcjonalne urządzenia dodatkowe), należące do rodziny SMXI, OXI, które umożliwiają zdalne sterowanie centrali za pomocą nadajników działających na wejścia centrali.



Przed przystąpieniem do instalacji odbiornika należy odłączyć zasilanie elektryczne centrali.

Aby zainstalować odbiornik („Rysunek 28”):

1. zdjąć pokrywę obudowy centrali
 2. ustawić odbiornik (A) w odpowiedniej obudowie (B) znajdującej się na płycie elektronicznej centrali
 3. ponownie umieścić pokrywę obudowy centrali.
- W tej chwili możliwe będzie ponowne zasilanie centrali.



W „Tabela 14” zamieszczono odpowiedniki między „Wyjściem odbiornika” i „Wejściem centrali”.

Tabela 14

SMXI / SMXIS LUB OXI / OXIFM / OXIT / OXITFM W TRYBIE I LUB W TRYBIE II	
Wyjście Odbiornika	Wejście centrali
Wyjście nr 1	Krok po Kroku
Wyjście nr 2	AUX (wstępnie ustawiona wartość: Otwiera częściowo 1)
Wyjście nr 3	„Tylko Otwiera”
Wyjście nr 4	„Tylko zamyka”



W celu uzyskania dodatkowych informacji należy się zapoznać z instrukcją odbiornika.

8.2 PODŁĄCZANIE INTERFEJSU IBT4N

Centrala jest wyposażona w złącze typu „IBT4N” do interfejsu IBT4N, które umożliwia podłączenie wszystkich urządzeń posiadających interfejs BusT4 jak, na przykład, jednostka programująca Oview i interfejs Wi-Fi IT4WIFI.

Jednostka programowania Oview umożliwia pełne i szybkie przeprowadzenie instalacji, konserwacji oraz diagnostyki całego systemu automatyki.




Przed przystąpieniem do podłączenia interfejsu należy odłączyć zasilanie elektryczne centrali.

Aby zainstalować interfejs („Rysunek 29”):

1. zdjąć pokrywę obudowy centrali

2. umieścić interfejs (A) w odpowiednim gnieździe (B) na płycie elektronicznej centrali
3. umieścić okablowanie (C) w odpowiednim gnieździe (D) na interfejsie.



W tej chwili możliwe będzie ponowne zasilanie centrali.



W celu uzyskania dodatkowych informacji należy się zapoznać z instrukcjami podłączonych urządzeń.

8.3 PODŁĄCZENIE AKUMULATORA AWARYJNEGO PS124


Centrala jest przystosowana do zasilania przez akumulatory awaryjne PS124 które działają w razie braku zasilania sieciowego.




Przed przystąpieniem do montażu akumulatora awaryjnego należy odłączyć zasilanie elektryczne centrali.

Aby zainstalować i podłączyć akumulator awaryjny:

1. zdjąć pokrywę obudowy centrali
2. odkręcić śrubę (A) i przekroczyć panel (B)



3. włożyć akumulator (C)
4. wsunąć złącze (D) przez otwór (E) i podłączyć je do zacze-
pu (F)
5. zamknąć panel (B)



6. wyjąć nacięcie (G) i włożyć złącze (H) do zacze-
pu pod nacięciem

